

**Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Brody
Brody 115, 64-310 Lwówek**

Brody, 09.05.2025 r.

nr postępowania: **RZB.262.5.2025**

do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Wyjaśnienie treści SWZ, powiadomienie o przesunięciu terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) w przedmiocie: **Wykonanie instalacji gazowej oraz ciepłej (CO) łączącej mikrobiogazownię z jednostką kogeneracyjną, wraz z budową pomieszczenia dla kogeneratora na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Brody**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ złożonym przez Wykonawców Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

Pytanie 1. Brak wytycznych dotyczących automatyki kontrolno-pomiarowej (AKPiA) oraz poziom skomplikowania istniejącej instalacji determinuje poprawność działania całej instalacji. Prosimy o wytyczne dotyczące sterowania pomp, układu rozdzielacza za wymiennikiem co umożliwiałoby zgodnie z SWZ "uruchomienie kotłowni, wykonanie pomiarów serwisowych i regulacji kotłowni, sprawdzenie poprawności działania całego systemu.

Odp. Pompa PO1 stanowi zakres dostawy kogeneratora i jej pracą zarządza sterowanie kogeneratora – Pompy PO2 i PO3 włączone w układy istniejących kotłowni pracują podczas pracy kogeneratora i jako źródło ciepła zastępują istniejące kotły. Kotły istniejące pozostają jako rezerwowe źródła ciepła uruchamiane ręcznie w przypadku dłuższego przestoju kogeneracji. Należy przewidzieć automatyczne sterowanie mocą kogeneratora w funkcji ilości dostępnego biogazu w istniejącym pneumatycznym zbiorniku biogazu. Projekt wykonawczy AKPiA stanowi zakres zamówienia.

Pytanie 2. Prosimy o doszczegółowienie zapisu SWZ "jeśli zajdzie taka potrzeba - wykonanie koniecznej aktualizacji dokumentacji merytorycznej". Czy zapis odnosi się do "red correct" dla dokumentacji przedłożonej przez Zamawiającego w postępowaniu czy opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do zgłoszenia zakończenia budowy,

Odp. dokumentacja projektowa wykonawcza i powykonawcza stanowi zakres zamówienia.

Pytanie 3. Z informacji uzyskanych od producentów podgrzewaczy biogazu czas oczekiwania na urządzenie to około 8 tyg. (por. załącznik). Czy Zamawiający dopuszcza na tę okoliczność

wydłużenie terminu wykonania zadania?

Odp. Tak, dopuszcza max do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Pytanie 4. Prosimy o załączenie rzędnej dołu separatora do którego dołączona będzie instalacja kondensatu

Odp. Rzędna dołu separatora wynosi 2,4 m licząc od poziomu gruntu.

Działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 284 ust. 3 Zamawiający informuje o przesunięciu:

- terminu składania ofert z dnia 12.05.2025 r. godz. 08:00 na dzień **13.05.2025 r. godz. 08:00**
- terminu otwarcia ofert z dnia 12.05.2025 r. godz. 08:30 na dzień **13.05.2025 r. godz. 08:30**

Tym samym termin związania ofertą ulega zmianie z dnia 10.06.2025 r. na dzień **11.06.2025 r.**

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w tym zakresie – Zamawiający, zgodnie z art. 271 ust. 1, zamawiający zmienia ogłoszenie, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Odpowiedzi Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach. Powyższe informacje otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ. Powyższa informacja zostaje zamieszczona na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan W pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Dyrektor RGD Brody

Robert Fabiański