



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśa 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 05 maja 2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
„Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Przygodnej na terenie ZPW Świerczewo – II etap”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczące wykonania węzła na działce ewidencyjnej nr 10. Prosimy o udostępnienie opisu armatury zastosowanej w węźle przyłączeniowym do ogrodów działkowych oraz załączenie schematu jego wykonania. (węzeł nr 1 na załączonym planie sytuacyjnym) czy w węźle należy zastosować zawór odpowietrzający, czy też kolumnę odpowietrzającą napowietrzającą.

Odpowiedź nr 1:

Należy wykonać włączenie na trójnik 400/80. Należy zastosować kolumnę odpowietrzającą – napowietrzającą. Zamawiający załącza rysunek nr 2.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie z jakiego materiału rury zaprojektowano odgałęzienie do ogrodów działkowych (węzeł nr 1 na załączonym planie sytuacyjnym).

Odpowiedź nr 2:

Nowe przyłącze należy wykonać z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie nr 3:

Pytanie dotyczące wykonania węzła odwodnieniowego na działce ewidencyjnej nr 96/3. Prosimy o udostępnienie opisu zastosowanej armatury w węźle odwodnieniowym wraz ze studnią oraz załączenie schematu jego wykonania, prosimy również o podanie specyfikacji technicznej studni odwodnieniowej. (węzeł nr 2 na załączonym planie sytuacyjnym).

Odpowiedź nr 3:

Odpowiedź zawarta w OPZ, Zamawiający załącza rysunek nr 1, należy przyjąć studnię betonową DN 1200.

Pytanie nr 4:

Pytanie dotyczące wykonania węzła na działce ewidencyjnej nr 96/3 na działce ewidencyjnej nr 96/3 zlokalizowany jest węzeł wodociągowy (węzeł nr 3 na załączonym planie sytuacyjnym) prosimy o określenie czy węzeł ten należy przyjąć do wykonania, jeśli tak prosimy o określenie jaką armaturę należy zastosować oraz udostępnienie jego schematu.

Odpowiedź nr 4:

Na działce nr 96/3 należy wykonać połączenia z istniejącą siecią Dy 400 PE za pomocą kształtek zgodnych z Wytocznymi ZWiK.



Czysta Woda

NIP: 851-26-24-854, REGON 811931430

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana w KRS pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy 222.334.500 zł



Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie sposobu przekroczenia cieku wodnego Bukowa na działce nr 6.

Odpowiedź nr 5:

Przez ciek wodny zlokalizowany na działce nr 6 nie jest przewidziana wymiana wodociągu. Należy pozostawić istniejący wodociąg.

Pytanie nr 6:

Czy należy wykonać dwa węzły odwodnieniowe po obu stronach rzeki. (Punkt nr 3 na załączonym planie sytuacyjnym).

Odpowiedź nr 6:

Należy wykonać jeden węzeł odwodnieniowy zlokalizowany na działce nr 96/3.

Pytanie nr 7:

Prosimy o określenie czy należy wykonać połączenie z istniejącym przejściem przez ciek wodny zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 6 jeżeli należy wykonać połączenie z istniejącym przewodem prosimy o wskazanie armatury i kształtek zastosowanych do wykonania robót.

Odpowiedź nr 7:

Tak należy wykonać połączenie z istniejącym przejściem przez ciek wodny. Kształtki zgodne z wytycznymi ZWiK.

Pytanie nr 8:

Prosimy o określenie czy w związku z przejściem wodociągu przez ciek wodny mieszczący się na działce ewidencyjnej nr 6 należy uzyskać zgodę wodno prawną na jego przeprowadzenie.

Odpowiedź nr 8:

Przez ciek wodny zlokalizowany na działce nr 6 nie jest przewidziana wymiana wodociągu.

Pytanie nr 9:

Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej, która pozwoli na określenie kosztów związanych z prowadzeniem prac ziemnych.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie nr 10:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów Rozdziału V ust. 2 pkt 4) litera a2) poprzez zmniejszenie wymaganego minimalnego DN 300 mm na DN 125 mm bez zmiany wymaganej minimalnej długości. Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego nie jest tak powszechnie obecnie stosowana jak sieci z PE, ponadto sama średnica DN 300 jest średnicą stosunkowo dużą jak na zwykle wykonywane sieci wodociągowe, co wpływa na ograniczenie dostępu do przystąpienia do niniejszego postępowania dla wielu potencjalnych wykonawców. Sama technologia wykonania jest taka sama w przypadku zarówno średnicy DN 125 jak i DN 300. Ponadto poprzez wprowadzenie do SWZ w ust. 5 tego samego rozdziału zapisów o nie dopuszczaniu udziału podwykonawców, Zamawiający zablokował potencjalnym wykonawcom drogę do polegania na potencjale podmiotu trzeciego w zakresie udostępnienia doświadczenia przy realizacji robót, gdyż w tym przypadku podmiot trzeci, na doświadczeniu którego polega potencjalny wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót budowlanych jako podwykonawca w zakresie w jakim udostępnia wiedzę i doświadczenie. Dodatkowo wprowadzając w ust. 2 pkt 4) lit a) zapis, iż w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zarówno w zakresie sieci PE jak i z żeliwa sferoidalnego musi spełniać łącznie jeden z wykonawców, tworzenie konsorcjum w celu wykonania



wspólnie zakresu inwestycji traci jakiegokolwiek sens, w szczególności, iż Zamawiający nie stawia żadnych innych warunków jak np. sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Reasumując, wprowadzone przez Zamawiającego łącznie w rozdziale V ust. 2 warunki, które musi spełnić potencjalny Wykonawca w bardzo dużym stopniu ograniczają konkurencję. Dlatego zwracamy się jak na wstępie, o zmniejszenie wymaganej średnicy dla sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego do DN 125 mm celem umożliwienia większemu gronu potencjalnych Wykonawców startu w niniejszym postpowaniu przetargowym.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.