



**POLSKI
ŁAD**



I.271.9.2025

Bartoszyce, 06.02.2025 r.

ZAMAWIAJĄCY
GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Strona internetowa
prowadzonego postępowania

KOMUNIKAT nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "**Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszczach**"

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia:

1. W przedmiarach robót wskazano ilość zbrojenia 2,486 ton. Według projektu wskazane zbrojenie dotyczy tylko trzpieni i słupów a zostało pominięte zbrojenie ław i ścian oporowych oraz elementów bramy. Według naszych wyliczeń ilość zbrojenie winna być ok 7,52 tony.

Ad. 1. Należy przyjąć do kosztorysowania ilość stali zgodnie z dokumentacją: 6287.31 kg.

2. Brak w przedmiarach robót zabezpieczenia obustronnego hydrofobowego oraz zabezpieczenia od strony zewnętrznej powłoką antygrafiti. Czy ujmować w ofercie?

Ad. 2. Należy przyjąć izolację obustronną.

3. W przedmiarze wskazano w poz. 35 przęsła kute w ilości 181,27 mb wg nas winno być 158,75 mb.

Ad. 3. Długość przęseł w sumie wynosi 158.75m. + brama i furtka 9.15m.

4. Prosimy o wskazanie właściwej długości pomiędzy przęsłem 21-22. W projekcie architektury na rysunku nr CmB-A04a jest 7,45 m a na rysunku CmB-A04 4,95 m.

Ad. 4. Długość przęsła 21-22 wynosi 4.95m.

Wszystkie zmiany treści SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Wykonawców.

Niniejszy komunikat **nie prowadzi** do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisów SWZ i nie wpływa na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców.

W związku z tym, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Sposób i forma składania ofert pozostają bez zmian.

Zatwierdził:
Wiesław Kurach
Burmistrz Miasta Bartoszyce