

Czempin, 29.10.2024 r.

PGK/ZP/8/2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa warstw pokrycia dachowego Sali gimnastycznej w m. Borowo”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, iż zostały złożone zapytania do treści SWZ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami informując jednocześnie, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1:

W trakcie realizacji prac, wkręty wystające ponad połac oraz mogące uszkodzić membranę, należy usunąć i odpowiednio zabezpieczyć miejsce.

Część wkrętów na płycie warstwowej to wkręty mocujące je do konstrukcji drewnianej. W jaki sposób płyta warstwowa będzie przymocowana do konstrukcji skoro wykonawca ma je "usunąć i odpowiednio zabezpieczyć" ?

**Odpowiedź:**

Aby zapobiec uszkodzeniom membrany, należy zastosować wyrównanie połaci poprzez montaż mechaniczny wełny mineralnej twardej niepalnej o grubości min. 50 mm (zamiast montażu wełny mineralnej o grubości 40 mm zgodnie z Projektem przebudowy warstw pokrycia dachowego) na istniejącej płycie warstwowej. Warstwa wełny mineralnej o takiej grubości przykryje łby wkrętów i jednocześnie zabezpieczy przed uszkodzeniem membrany dachowej.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.