

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA



ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pelplin

Plac Grunwaldzki 4

83-130 Pelplin

NIP: 593-10-05-137

REGON: 191675333

Nr konta bankowego: 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004

Strona internetowa zamawiającego: www.bip.pelplin.pl

Pelplin, dnia 11.04.2025 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

„Przebudowa układu drogowego na terenie Osiedla Wielorodzinnego w Sołectwie Rajkowy, gmina Pelplin”

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie do SWZ:

Prosimy z uszczegółowieniem zakresu przebudowy kolizji elektroenergetycznych, podanie parametrów proj. żerdzi wirowanej wraz z osprzętem. Prosimy o potwierdzenie, że tylko 55m ma być zdemontowane linii napowietrznej. Zakres przebudowy to wykonanie słupa żerdź wirowana E-10,5/12, ustrój słupowy U2, osprzęt słupowy słupa przelotowego nn-0,4kV, wymiana przylegających do słupa przęseł linii napowietrznej z przewieszeniem na nowy słup o łącznej długości 55m.