



WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrzastowice
tel. (+48) 774219613, faks: (+48) 774219696
www.chrzastowice.bip.net.pl e-mail: ug@chrzastowice.pl

Chrzastowice, 2025-05-08

ZP.271.2.2025

Dotyczy: „Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Chrzastowice”.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie 1:

Jaką warstwę uwzględnić przy wykonywaniu ofert przetargowej.

W SWZ pod tabelą z drogami na stronie 4 widnieje informacja, że nawierzchnię należy wykonać na grubość 6 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70.

W obmiarze jednak widnieje informacja, że na drodze:

- w m. Łędziny ma być warstwa wiążąca
- w m. Dębska Kuźnia – warstwa wiążąca
- w m. Chrzastowice – warstwa wiążąca
- w m. Suchy Bór – warstwa ścieralna.

Odp.

W ofercie należy uwzględnić zapisy SWZ: nawierzchnię na wszystkich drogach należy wykonać na grubość 6 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 (warstwa ścieralna).