



LEGENDA

- przewód zводу pionowego drut Ø8mm
- przewód zводу poziomego, przewód odprowadzający drut Ø8mm
- uziom sztuczny otokowy taśma stalowo ocynkowana 30x4
- zacisk probierczy

UWAGA !

1. Wartość rezystancji uziomu  $R_u \leq 10\Omega$

PROJEKT	BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ - DACH			
LOKALIZACJA	64-020 Borowo dz. nr ewid. 320/15, 320/17, 320/21			
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. ul. Polna 2, 64-020 Czempin			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
TREŚĆ RYSUNKU	SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ			
NUMER RYSUNKU	E-1			
stanowisko	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Wesoły	WKP/0304/POOE/14		