

Czempin, 23.01.2025 r.

PGK/ZP/1/2025

### Strona internetowa prowadzonego postępowania

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa warstw pokrycia dachowego Sali gimnastycznej w m. Borowo”**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, iż zostały złożone zapytania do treści SWZ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami informując jednocześnie, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

#### Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie parametrów wełny mineralnej. Na przekroju DETAL- PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTE wełna ma mieć gr 3 cm, w opisie jest „montaż mechaniczny wełny mineralnej twardej ( $\lambda = 0.035 \text{ W/mK}$ ), na istniejącej płycie warstwowej- ok. 4,0 cm" a w przedmiarze jest „ułożenie na istniejącej połaci dachowej płyt wełny mineralnej twardej niepalnej o grubości 3cm.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekrój został zmieniony zgodnie z rysunkiem PP.02. Przekrój po zmianie na następujące warstwy: - styropian twardy gr. 5,0cm wypełniający przestrzeń pomiędzy falami, oraz warstwa dodatkowa z wełny mineralnej twardej niepalnej gr. 3,0cm na całej powierzchni dachu.

Z uwagi na dostępność materiałów oraz rozwiązania proponowane ze względów technologicznych, Zamawiający dopuszcza ( zgodnie z zapisem w SWZ) zamianę grubości poszczególnych warstw, np. na styropian gr. 3,5-4,0cm pomiędzy falami i na to warstwa wełny gr. 3,0-4,0cm, przy czym sumaryczna grubość obu warstw nie może ulec zmianie.

#### Pytanie 2

Proszę o informację, w jakim zakresie należy odtworzyć teren wokół hali sportowej po wykonaniu uziomu otokowego z bednarki ocynkowanej. Proszę o podanie powierzchni odtworzenia kostki brukowej lub podobnej, nawierzchni żwirowej itp.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że projektowany uziom otokowy będzie przecinał powierzchnie utwardzone z kostki brukowej na długości ok. 35mb. Dokładna długość zostanie ustalona na budowie. Powierzchnia będzie wynikała z przyjętej przez Wykonawcę metody wykonania.

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zachowanie szczególnej ostrożności przy roślinności na tyłach obiektu.

#### Pytanie 3

Proszę o dołączenie do postępowania rysunku z naniesionym uzbrojeniem terenu wokół hali sportowej, które może kolidować z wykonywanym uziomem otokowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołącza rysunek proponowanego przebiegu uziomu na mapie zasadniczej.

Dodatkowo zostaje zamieszczony rysunek szczegółu obróbki attyki.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.