

Czempin, 15.04.2025 r.

PGK/ZP/4/2025

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Gołębini”

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, iż zostały złożone zapytania do treści SWZ. W związku z powyższym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami informując jednocześnie, że są one wiążące dla Wykonawców składających ofertę:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiotowa pompownia ścieków ma zostać włączona do istniejącego systemu GPRS pompowni, który jest użytkowany w gminie? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o podanie pełnej nazwy dostawcy systemu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przepompownia ścieków ma zostać włączona do istniejącego systemu GPRS użytkowanego przez Zamawiającego.

W zakresie wykonawcy będą:

- uruchomienie systemu przy pomocy karty SIM dostarczonej przez Zamawiającego,
- pierwsza konfiguracja i uruchomienie systemu,
- zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych.